



399494 932300

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА  
г. СПАССКА-ДАЛЬНОГО  
ул. Покуса, 5  
г. Спасск-Дальний, 692245

Директору Краснокутского  
филиала МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры  
Станицкой Т.С.

ул. Октябрьская, 82, с. Красный Кут,  
Спасский район, Приморский край

27.04.2024 № 7-3-2024/Прдп285-24-20050028

На № \_\_\_\_\_

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений закона**

Прокуратурой города во исполнение приказа Генеральной прокуратуры № 744 от 13.12.2021 года «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», проведена проверка соблюдения и исполнения требований правил пожарной безопасности, в Краснокутском филиале МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституция Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность при реализации образовательных программ, создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Соблюдение требований пожарной безопасности, согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», отнесено к обязанностям руководителя образовательной организации.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписанные постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в

Прокуратура г. Спасска-Дальнего Приморского  
края  
№ 7-3-2024/Прдп285-24-20050028



коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Установлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту - ППР в РФ) в соответствии с которыми установлены правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1. В силу п. 3 ППР в РФ лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Однако, на момент проверки, лицо ответственное за пожарную безопасность (директор Краснокудского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры) на объекте защиты не прошло повторное обучение мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

2. В соответствии с п. 409 ППР в РФ, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Однако, в нарушение данного требования, огнетушитель № 72 не зафиксирован на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальную подставку из негорючих материалов, исключающую падение или опрокидывание.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства.

Выявленные нарушения законодательства со стороны указанного образовательного учреждения, создают неблагоприятные условия, влекущие

негативные последствия в виде угрозы жизни и здоровью обучающихся в данном образовательном учреждении несовершеннолетних детей, а также работников образовательной организации, что является недопустимым.

Руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру г. Спасска-Дальнего для участия.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Спасска-Дальнего в письменной форме в установленный законом срок.

Прокурор города  
старший советник юстиции

В.А. Бакаев







Управление образования Администрации  
Спасского муниципального района  
Краснокутский филиал Муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 4»  
с. Прохоры Спасского муниципального района  
Приморского края (Краснокутский филиал  
МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры)  
692216 с. Красный Кут, ул. Октябрьская, 82  
тел.6 8(42352)-93-3-50  
E-mail: [krkut54@mail.ru](mailto:krkut54@mail.ru)  
ОГРН 2132510007199  
ИНН 2510007374 КПП 251001001  
Вх № 42 от 28.05.2024

Прокурору города  
старшему советнику юстиции В.А. Бакаеву.  
Директора Краснокутского филиала  
МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры

Т.С.Станицкой

В ответ на Представление об устранении нарушений закона от 27.04.2024 г №7- 3-2024/Прдп 235 - 24- 20050028 администрация Краснокутского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» села Прохоры предоставляет следующую информацию:

Директор Краснокутского филиала МБОУ «СОШ №4»с.Прохоры 20мая 2024 года прошла повторное обучение мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа

Огнетушитель №72 зафиксирован на высоте 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.

Рассмотрение протеста проходило 16 мая 2024 года в присутствии помощника прокурора города Спасска-Дальнего Корпуша К.В.

Директор  
Краснокутского филиала  
МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры



Т.С. Станицкая

Прокуратура Приморского края  
Прокуратура г. Спасска-Дальнего

31. 05. 2024

Вх. № \_\_\_\_\_