



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. СПАССКА-ДАЛЬНОГО

ул. Покуса, 5
г. Спасск-Дальний, 692245

19.12.2021

7-3/Прдп874-22-20050028



317121108317

Директору Краснокутского
филиала МБОУ СОШ № 4 с.
Прохоры Спасского района
Приморского края

Станицкой Т.С.

Приморский край, Спасский
муниципальный район, с. Красный
Кут, ул. Октябрьская, д. 82

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой г. Спасска-Дальнего, во исполнение приказа Генеральной прокуратуры № 744 от 13.12.2021 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности в Краснокутском филиале МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры Спасского района Приморского края, расположенном по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Красный Кут, ул. Октябрьская, д. 82, в ходе которой были выявлены следующие нарушения.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Соблюдение требований пожарной безопасности, согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», отнесено к обязанностям руководителя образовательной организации.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять

ПК № 054226

Прокуратура г. Спасска-Дальнего Приморского
края
№ 7-3/Прдп874-22-20050028

меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ), в соответствии с которыми установлены правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1. В соответствии с п.п. «в» п. 35 ППР в РФ, запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В нарушение данного требования, в книгохранилище допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателями).

2. Согласно п. 23 ППР в РФ, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также, п. 36 ППР в РФ предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Однако, в нарушение указанных требований у ручных пожарных извещателей № 2,25 и в актовом зале отсутствуют знаки пожарной безопасности, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов или имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.

3. Согласно п.п. «к» п. 16 ППР в РФ, на объектах защиты запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

При этом, в нарушение данного требования под лестничным маршем допущено хранение уборочного инвентаря.

Таким образом, выявленные факты несоблюдения требований пожарной безопасности нарушают права несовершеннолетних учащихся и работников организации в данной сфере.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства.

Выявленные нарушения законодательства со стороны указанного образовательного учреждения, создают неблагоприятные условия, влекущие негативные последствия в виде угрозы жизни и здоровью обучающихся в данном образовательном учреждении несовершеннолетних детей, а также работников образовательной организации, что является недопустимым.

Руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить прокурора города с целью обеспечения участия сотрудника прокуратуры в рассмотрении представления.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений закона сообщить в прокуратуру г. Спасска-Дальнего в установленный законом месячный срок письменно.

Прокурор города
старший советник юстиции

В.А. Бакаев